



- LEGENDA
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
 - ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE
 - ŚCIANY DO WYBURZENIA
 - DRZWI PROJEKTOWANE LUB DO WYMIANY
 - OKNA PROJEKTOWANE LUB DO WYMIANY

| ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - TEATR | | |
|---------------------------------|---------------------------|--------------|
| KONDYGNACJA: PIWNICA | | |
| LP | OPIS POMIESZCZENIA | POW.NETTO |
| 01 | PRZEDSIÓNEK | 5,80 m2 |
| 02 | KOTŁOWNIA | 26,07 m2 |
| 03 | POMIESZCZENIE WARSZTATOWE | 22,28 m2 |
| 04 | SANTARIAT | 6,49 m2 |
| 06 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE | 5,78 m2 |
| 07 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE | 5,93 m2 |
| 08 | MAGAZYN | 36,98 m2 |
| 09 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE | 17,04 m2 |
| 010 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE | 10,71 m2 |
| 011 | KOMUNIKACJA | 28,91 m2 |
| | | 165,99,91 m2 |
| 012 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE | 44,29 m2 |
| 016 | MAGAZYN | 9,28 m2 |
| 017 | MAGAZYN GŁÓWNY | 16,00 m2 |
| 018 | MAGAZYN | 15,97 m2 |
| 019 | MAGAZYN | 6,93 m2 |
| 020 | POMIESZCZENIE ELEKTRYKÓW | 6,93 m2 |
| 021 | KOMUNIKACJA | 8,07 m2 |
| 022 | FOSA ORKESTROWA | 44,94 m2 |
| 023 | PODSZIENIE | 116,90 m2 |
| 024 | MAGAZYN POMOCNICZY | 32,94 m2 |
| 025 | PRZEDSIÓNEK | 8,95 m2 |
| | | 313,20 m2 |
| SUMA: | | 479,19 m2 |

- LEGENDA
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
 - ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE
 - ŚCIANY DO WYBURZENIA
 - DRZWI PROJEKTOWANE LUB DO WYMIANY
 - OKNA PROJEKTOWANE LUB DO WYMIANY

- LEGENDA
- instalacja wykonana w zakresie urządzeń aktywnych i okablowania
 - instalacja wykonana w zakresie okablowania, w miejscu urządzeń instalacja zakończona puszką instalacyjną
 - instalacja niewykonana/urządzenie niezamontowane

- wyłącznik oświetleniowy pojedynczy IP44
- wyłącznik oświetleniowy podwójny IP44
- wyłącznik oświetleniowy zmienny IP44
- wyłącznik oświetleniowy krzyżowy IP44
- Rozdzielnica elektryczna RPIW1 i RPIW2
- Wentylator
- Numer obwodu

* Instalacje oświetlenia wykonać przewodami typu YDYzo 4/3x1,5mm²

- Typy opraw oświetleniowych
- 1 2xPL-C/2P18W/840 CON (2400 lm, 50,6 W)
 - 2 2xTL-D18W/840 HF P (2700 lm; 38,0 W)
 - 3 2xTL-D36W/840 HF P (6700 lm; 72,0 W)
 - 4 1xPL-S 9W
 - 5 1xTL5-24W

Należy przyjąć, że wszystkim wskazanym znakom towarowym lub nazwom pochodzenia materiałów zaproponowanych i występujących w przedmiotowym opracowaniu towarzyszyć wyraży „lub równoważny”, co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów o cechach niegorszych niż opisanych w niniejszym dokumencie, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne, i jakościowe co najmniej takie jak wskazane w specyfikacji materiałowej lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne opisywanym w dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone w niniejszym dokumencie.



INWESTOR :
TEATR im. JULIUSZA
OSTERWY
W GORZOWIE WLKP.

Gorzów Wlkp.
ul. Teatralna 9.

NAZWA I ADRES INWESTYCJI
Rozbudowa budynku teatru wraz z
zagospodarowaniem teatru w ramach
rewitalizacji Teatru im. J. Osterwy
w Gorzowie Wlkp. -ETAP V
DOKUMENTACJA
FAZA PROJEKTU: INWENTARYZACYJNA

PROJEKTANT
MARIUSZ GIERA
specjalność: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych
bez ograniczeń
Nr Up. Bud. WKP/0241/POD/15

DATA: _____ PODPIS: _____

NAZWA RYSUNKU
RZUT PIWNICY
INSTALACJA OŚWIETLENIA

SKALA RYSUNKU: 1:100 NUMER RYSUNKU: E01