

LEGENDA








- Instalacja wykonana w zakresie urządzeń aktywnych i okablowania
- Instalacja wykonana w okablowaniu, w miejscu urządzeń instalacja zakończona puszką instalacyjną
- Instalacja niywykonana/urządzenie niezamontowane

- Rozdzielnice RP, RW, RZ, RS1, RS2, RKAW, RG
- S0 — Siatka oświetleniowa, w obudowie: ONS 010,




-  — wyłącznik oświetleniowy krzyżowy
-  — wyłącznik oświetleniowy 1-biegunowy
-  — wyłącznik oświetleniowy 2-biegunowy
-  — wyłącznik oświetleniowy schodowy
-  — wyłącznik oświetleniowy 1-biegunowy IP44
-  — wyłącznik oświetleniowy 2-biegunowy IP44
-  — wyłącznik oświetleniowy krzyżowy IP44
-  — wyłącznik oświetleniowy zmienny IP44
-  — dzwonek

Oświetlenie

Typy opraw oświetleniowych

-  1 2xPL-C/2P18W/B40 CON (2400 lm; 50.6 W)
-  2 2x50W
-  3 2xTL5-28W/B40 HF L1 (5200 lm; 62.0 W)
-  4 2xTL-D36W/B40 HF P (6700 lm; 72.0 W)
-  5 Kinkiety 3L L57 H22 3x£14 40W
-  6 1xIL5-24W
-  7 2xTL-D18W/B40 HF P (2700 lm; 38.0 W)

- Instalację oświetleniową wykonać przewodem YDY2o 3/4x1,5mm²/750V
- W/w instalację układać pod tynkiem, w razie potrzeby posadzką, przejsia przez ściany chronić węzłami Peschia, w ścianach o konstrukcjach szkieletowych przewody prowadzić w węzłach Peschia.

-  — Żyrandole ozdobne 1
-  — Żyrandole ozdobne 2
-  — Żyrandole ozdobne 3

Należy przyjąć, że wszystkim wskazanym znakom towarowym lub nazwom pochodzenia materiałów zapoznawanych i występujących w przedmiotowym opracowaniu, towarzyszą wyrazy lub równoważniki, co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów o cechach niegorszych niż opisywane w niniejszym dokumencie, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne, i jakościowe co najmniej takie jak wskazane w specyfikacji materiałowej lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne opisywanym w dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone w niniejszym dokumencie.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ- TEATR KONDYGNACJA: PARTER		
LP	OPIS POMIESZCZENIA	POW.NETTO
1	HALL WEJŚCIOWY	29,47m ²
2	HALL SZATNIOWY	64,6m ²
2A	KAWIARNIA TEATRALNA	67,79m ²
3	HALL KASOWY	35,15m ²
3A	KASA	2,92m ²
4	SANITARIAT MĘSKI - PROJEKTOWANY	11,8m ²
5	SANITARIAT DAMSKI - PROJEKTOWANY	19,8m ²
6	PORTIENIA	17,06m ²
7	HALL GŁÓWNY	100,87m ²
8	BIURO	18,0m ²
9	WIDOWNIA	255,0m ²
10	SCENA	172,0m ²
11	ZASCEPNE	84,99m ²
12	HALL WEJŚCIOWY	10,79m ²
13	KUCHNIA BUFETU	6,87m ²
14	SALA BUFETOWA	33,38m ²
15	ZIMNAŁNIA	3,1m ²
16	KOMUNIKACJA	23,39m ²
17	GARDEROBIA	18,44m ²
19	P.MASZYNISTÓW	14,4m ²
20	P.AKUSTYKÓW	21,4m ²
21	P.ELEKTRYKÓW	11,5m ²
22	KOMUNIKACJA	21,78m ²
23	PRZEDSIÓDNEK	4,56m ²
24	SANITARIAT MĘSKI - PROJEKTOWANY	11,44m ²
25	SANITARIAT DAMSKI - PROJEKTOWANY	13,98m ²
26	KOMUNIKACJA	6,5m ²
26A	ŁOŻA	5,7m ²
26B	ŁOŻA	5,7m ²
27	PRZEDSIÓDNEK	3,48m ²
28	MAGAZYN PODRĘCZNY	4,42m ²
29	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6,09m ²
30	PRZEDSIÓDNEK	6,09m ²
31	FOYERMAŁA SCENA	189,3m ²
		1220,66m ²

LP	OPIS POMIESZCZENIA	POW.NETTO
W1	MAGAZYN DEKORACJI	108,83m ²
W2	TYRYSTOROWNIA	12,8m ²
W3	MAGAZYN	92,34m ²
W6	MAGAZYN AKUSTYKÓW	29,27m ²
W8	WARSZTAT STOLARSKI	89,20m ²
W10	PRACOWNIA KRAWIECKA	46,94m ²
W11	DEKORATORNIA	68,33m ²
W11a	BIURO	9,90m ²
W12	PRZEDSIÓDNEK	6,28m ²
W13	POM. SOCJALNE	8,07m ²
W14	SANITARIATY	16,56m ²
W15	KOMUNIKACJA	3,27m ²
		491,89m ²

LEGENDA

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE
- ŚCIANY DO WYBURZENIA

LEGENDA

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE
- ŚCIANY DO WYBURZENIA
- DRZWI PROJEKTOWANE LUB DO WYMIANY



INWESTOR :
TEATR im. JULIUSZA
OSTERWY
W GORZOWIE WLKP.

Gorzów Wlkp.
ul. Teatralna 9.

NAZWA I ADRES INWESTYCJI
Rozbudowa budynku teatru wraz z zagospodarowaniem teatru w ramach rewitalizacji Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp -ETAP V
DOKUMENTACJA
FAZA PROJEKTU: INWENTARYZACYJNA

PROJEKTANT
MARIUSZ GIERA
specjalność: instalacje w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych
Nz. Upr. Bud. WKP/00241/POD/15

DATA: _____ PODPIS: _____

NAZWA RYSUNKU
RZUT PARTERU
INSTALACJA OŚWIETLENIA

SKALA RYSUNKU: 1:100
NUMER RYSUNKU: E02