



LEGENDA

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE
- ŚCIANY DO WYBURZENIA
- DRZWI PROJEKTOWANE LUB DO WYMIANY

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ-TEATR

LP	OPIS POMIESZCZENIA	POW.NETTO
1	HALL WEJŚCIOWY	29,47m2
2	HALL SZATNIOWY	66,6m2
2A	KAWIARNIA TEATRALNA	67,79m2
3	HALL KASOWY	35,15m2
3A	KASA	2,92m2
4	SANITARIAT MĘSKI - PROJEKTOWANY	11,8m2
5	SANITARIAT DAMSKI - PROJEKTOWANY	19,8m2
6	PORTIENIA	17,05m2
7	HALL GŁÓWNY	100,87m2
8	BIURO	18,0m2
9	WIDOWNIA	255,0m2
10	SCENA	172,0m2
11	ZASZENIE	84,96m2
12	HALL WEJŚCIOWY	10,79m2
13	KUCHNIA BUFETOWA	6,87m2
14	SALA BUFETOWA	33,38m2
15	ZIYIWALNIA	3,1m2
16	KOMUNIKACJA	23,39m2
17	GARDEROBIA	18,44m2
19	P.MASZYNISTÓW	14,4m2
20	P.AKUSTYKÓW	21,4m2
21	P.ELEKTRYKÓW	11,5m2
22	KOMUNIKACJA	21,78m2
23	PRZEDSIÓDNEK	4,55m2
24	SANITARIAT MĘSKI - PROJEKTOWANY	11,44m2
25	SANITARIAT DAMSKI - PROJEKTOWANY	13,98m2
26	KOMUNIKACJA	6,5m2
26A	ŁOŻA	5,7m2
26B	ŁOŻA	5,7m2
27	PRZEDSIÓDNEK	3,48m2
28	MAGAZYN PODRĘCZNY	4,42m2
29	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6,05m2
30	PRZEDSIÓDNEK	6,05m2
31	FOYERMAŁA SCENA	100,30m2
		1220,69m2

LP	OPIS POMIESZCZENIA	POW.NETTO
W1	MAGAZYN DEKORACJI	108,83m2
W2	TYRYSTOROWNIA	12,8m2
W3	MAGAZYN	92,34m2
W6	MAGAZYN AKUSTYKÓW	29,27m2
W8	WARSZTAT STOLARSKI	89,20m2
W10	PRACOWNIA KRAWIECKA	46,94m2
W11	DEKORATORNIA	68,33m2
W11a	BIURO	9,90m2
W12	PRZEDSIÓDNEK	6,28m2
W13	POM. SPOŁECZNE	8,07m2
W14	SANITARIATY	16,55m2
W15	KOMUNIKACJA	3,27m2
		491,99m2

LEGENDA

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE
- ŚCIANY DO WYBURZENIA

LEGENDA

- instalacja wykonana w zakresie urządzeń aktywnych i okablowania
- instalacja wykonana w zakresie okablowania, w miejscu urządzeń instalacja zakończona puszka instalacyjną
- instalacja niewykonana/urządzenie niezamontowane

- gniazdo wykłowe pojedyncze 2P+Z, 230V, 16A
- gniazdo wykłowe podwójne 2P+Z, 230V, 16A
- gniazdo wykłowe pojedyncze 2P+Z, 230V, 16A
- gniazdo wykłowe podwójne 2P+Z, IP44, 230V, 16A
- gniazdo wykłowe 3P+Z+PE, IP44, 400V, 16A
- obwód zakończony puszka hermetyczną
- wyłącznik p.poz.
- Rozdzielnice RG, RP, RS1, RS2, RW, RZ, RKW
- Numer obwodu
- Zasilanie SAP
- Zasilanie Centrali Alarmowej
- Zasilacze kamer

- Do wyłączników p.poz. prowadzić przewody HDGz 3x1,5mm²
- Zasilanie wentylacji wykonac przewodem 2xHO7RN-F 5x2,5mm²
- Instalację gniazd wewnętrznych 230V wykonac przewodem YDYto 3x2,5mm²/750V
- Instalację puszeki 400V wykonac przewodem YDYto 5x2,5mm²/750V
- W/w instalacje układać pod linkiem, w razie potrzeby posadzka, przejścia przez ściany chronić węzłami Peschla, w ścianach o konstrukcjach szkieletowych przewody prowadzić w węzłach Peschla, przewody prowadzone posadzką chronić węzłami Peschla



INWESTOR :  
TEATR im. JULIUSZA  
OSTERWY  
W GORZOWIE WLKP.

Gorów Wlkp.  
ul. Teatralna 9.

NAZWA I ADRES INWESTYCJI  
Rozbudowa budynku teatru wraz z zagospodarowaniem teatru w ramach rewitalizacji Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp -ETAP V  
DOKUMENTACJA  
FAZA PROJEKTU INWENTARYZACYJNA

PROJEKTANT  
MARIUSZ GIERA  
specjalność: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
bez ograniczeń  
Nz - Typ: Bud. WKP/0241/PODR/15

DATA \_\_\_\_\_ PODPIS \_\_\_\_\_

NAZWA RYSUNKU  
RZUT PARTERU  
GNIAZDA WTYKOWE

SKALA RYSUNKU  
1:100  
NUMER RYSUNKU  
E05